

| 質疑<br>番号 | 工事名                                     | 種別 | 質 問 内 容                                                                     | 回 答                                      |
|----------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | 県北家畜診療所<br>(倉庫2棟含む)、大<br>館市立寄所の解体<br>工事 | 解体 | ・ 建屋内にあります備品及び家具等は必要な物が<br>判断できませんので、見積書には含みませんが<br>宜しいでしょうか。               | 見積書には含まないでください。                          |
| 2        | 県北家畜診療所<br>(倉庫2棟含む)、大<br>館市立寄所の解体<br>工事 | 解体 | ・ 給水関係ですが宅外止めとし、又大館立寄所の下水は<br>宅内の公共下水桝でのキャップ止めで考えていますが<br>宜しいでしょうか。         | 契約時に変更する可能性もありますが、見積書はキャップ止めでお<br>願いします。 |
| 3        | 県北家畜診療所<br>(倉庫2棟含む)、大<br>館市立寄所の解体<br>工事 | 解体 | ・ 電気及びNTT関係の廃止関係は秋田県農業共済組合様<br>にて手続きをお願いします。                                | こちらで手続きします。                              |
| 4        | 県北家畜診療所<br>(倉庫2棟含む)、大<br>館市立寄所の解体<br>工事 | 外構 | ・ 発生土の運搬・処分は指定が有りますでしょうか<br>又指定場所が有る場合は指定場所を教えてください。                        | 10Km地内にある残土処分場とします。                      |
| 5        | 県北家畜診療所<br>(倉庫2棟含む)、大<br>館市立寄所の解体<br>工事 | 外構 | ・ 発生土量について、舗装面積765m2×0.2=153m3<br>かと思いますが、現地盤が高く、土量が多い場合は<br>別途協議で宜しいでしょうか。 | 土量が多い場合は別途協議をお願いします。                     |
| 6        | 県北家畜診療所<br>(倉庫2棟含む)、大<br>館市立寄所の解体<br>工事 | 外構 | ・ 舗装範囲の鋤取り後に路床が軟弱な場合、対策が<br>必要になりますが別途協議で宜しいでしょうか。                          | 同上                                       |